


### 污染源自动监控设施联网情况

企业名称	国药集团致君（深圳）制药有限公司		联网时间	2018年7月6日		
排放设施名称	污水处理系统	排放口名称	废水排口			
数据传输设置						
数据采集器序号	WWSZ0003100001					
终端服务地址码	203.91.44.2: 2522					
数据上报间隔	每5分钟					
通讯协议	HJ 212					
现场数据与传输数据是否一致	是					
数据报表	排放浓度	排放流量	排放总量	日报	月报	季报
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
异常数据	有无标记		有无处理		有无备份	
	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
报警设置	污染物名称	排放浓度标准值	浓度报警上限	浓度报警下限		
	COD	90	90	0		
	氨氮	10	10	0		
	总磷	0.5	0.5	0		
联网验收情况						
审查项目	核查情况					
与监控中心联网情况	正常联网					
数据传输安全性	正常					
通讯协议正确性	正常 100%					
数据传输正确性	正常 100%					
联网稳定性	良好(≥95%)					
<p>联网结论： 经现场核实，仪表数据，数采仪数据，平台数据一致，频率及传输正常。</p> <div style="text-align: right;">  </div>						